



АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРЕЩАГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2022

№ 254-01-01-200

**Об утверждении нормативов
состава сточных вод для объектов
абонентов МУП «Верещагинские
водоканализационные сети»**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Верещагинского городского округа Пермского края, администрация Верещагинского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов МУП «Верещагинские водоканализационные сети» (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Заря» и применяется к правоотношениям с 01 января 2022 года.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа – начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры администрации Верещагинского городского округа Юркова Е.П.

Глава городского округа-
глава администрации Верещагинского
городского округа Пермского края



С.В. Кондратьев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Верещагинского городского округа
Пермского края
от 03.02.2022 № 254-01-01-200

НОРМАТИВЫ
состава сточных вод для объектов абонентов
МУП «Верещагинские водоканализационные сети»

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Допустимая концентрация
1	Взвешенные вещества	мг/дм ³	263
2	ХПК	мг/дм ³	500
3	БПК ₅	мг/дм ³	300
4	Аммоний-ион	мг/дм ³	50,0
5	Сухой остаток	мг/дм ³	1044
6	Фосфат-ион (по Р)	мг/дм ³	6,7
7	Нефтепродукты	мг/дм ³	1,0
8	Железо общее	мг/дм ³	3,33
9	АСПАВ	мг/дм ³	1,7
10	Сульфаты	мг/дм ³	79
11	Хлориды	мг/дм ³	96
12	Жиры	мг/дм ³	50
13	Водородный показатель (рН)	ед.рН	6-9